

5 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе пульта управления ПУ-1М-02 в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и направлен в адрес предприятия-изготовителя.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества пульта управления ПУ-1М-02 требованиям технических условий при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, указаний по монтажу, а также отсутствию механических повреждений.

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

В пределах гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает безвозмездное восстановление работоспособности пульта управления ПУ-1М-02 в случае его отказа.

В послегарантийный период эксплуатации все работы, необходимые для восстановления пульта управления ПУ-1М-02, проводятся за счет предприятия-потребителя.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ПУ-1М-02

Паспорт

ААРЛ.426451.001-02ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Обозначение изделия ААРЛ.426451.001-02

Наименование Пульт управления
ПУ-1М-02

Дата выпуска 29 сентября 2016 г.

Заводской номер 162008

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение	Примечание
Напряжение питания, В	от 18 до 31,2	
Погрешность контроля параметров, не более:		
обороты (об/мин), мото часы (ч)	2,5 %	
температура (°С), давление (кПа)	0,02 %	
Значения уставок:		
частота вращения вала, об./мин	500; 1350; 1750	
температура воды, °С	45; 95; 100	
температура масла, °С	35; 45; 95; 100	
давление масла, кПа	80; 170; 220	
Габаритные размеры, мм	255x240x170	
Масса, кг, не более	4,5	

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение документа	Наименование	Кол.	Зав. номер
ААРЛ.426451.001-02	Пульт управления ПУ-1М-02	1	162008
ГЕО.364.126ТУ	Розетка 2РМДТ24КПН10Г5В1В	1	
ГЕО.364.126ТУ	Вилка 2РМ24КПН19Ш1В1	1	
ГЕО.364.126ТУ	Вилка 2РМ27КПН24Ш1В1	1	
ОСТ 92-0531-70	Наконечник 2,2-6,5-25-Н1-3,0-С(60)Зопл	6	
ААРЛ.426451.001-02ПС	Паспорт	1	
ААРЛ.421451.001-02ТО	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт управления ПУ-1М-02 № 162008 соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 29.09.16

Проверку произвел _____





**ЧППП
ТЕХПРОЕКТ**

**УПАКОВОЧНЫЙ
ЛИСТ**

**УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЕМ
УСУ-Д-1М-02
ААРЛ.421451.001ТУ**

Наименование	Обозначение документа	Кол., шт.	Заводской номер
1. Пульт управления ПУ-1М-02	ААРЛ.426451.001-02	1	162008
2. Пульт управления ПУ-1М-02. Паспорт	ААРЛ.426451.001-02ПС	1	
3. Устройство сигнализации и управления дизелем УСУ-Д-1М-02. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	ААРЛ.421451.001-02 ТО	1	

Дата упаковки 29.09.2016 г.

Упаковщик



ВНИМАНИЕ!

Пульты управления **ПУ-1М-02** ААРЛ.421451.001ТУ поставлялись с датчиками давления воды (ДДВ) двух типов - диапазон измерения **0-0,4 МПа** и **0-1,6 МПа**.

Пульт **ПУ-1М-02** заводской № **162008** предназначен для работы с ДДВ, у которого диапазон измерения **0-1,6 МПа**.

Если к данному пульту подстыковать ДДВ, у которого диапазон измерения **0-0,4 МПа**, то **ПУ-1М-02** будет показывать не верное значение давления воды – в четыре раза больше реального. На функционирование пульта это ни как не отражается. Оператор должен учитывать, что на индикации давление воды завышено в четыре раза.